



Utförandeintyg – anläggande av enskilt avlopp

Sökande/Fastighetsägare

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Namn | |
| Adress | Postadress |
| Telefon bostad (även riktnummer) | Telefon arbete (även riktnummer) |
| Telefon mobil | E-postadress |

Fastighet

| | |
|----------------------|---|
| Fastighetsbeteckning | Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentus <input type="checkbox"/> Fritidshus |
|----------------------|---|

Typ av avloppsanläggning

| | | |
|--|---|--|
| Installerad anläggning, typ: | | Mail till grävare: |
| <input type="checkbox"/> WC är kopplad till anläggningen | <input type="checkbox"/> Bad, disk och tvättvatten är kopplat till anläggningen | |
| Slamavskiljare, slamvolym m ³ | | Antal kammare |
| Infiltration, storlek m ² <input type="checkbox"/> | Markbädd, storlek m ² <input type="checkbox"/> | Utsläpp till |
| Förfällning av fosfor, fabrikat <input type="checkbox"/> | | Fosforfilter efter anläggningen, kg |
| Minireningsverk, fabrikat <input type="checkbox"/> | | Efterföljande polersteg/utsläpp till <input type="checkbox"/> |
| WC till slutna tank <input type="checkbox"/> | Den slutna tankens volym | Toalettens fabrikat |

Tömning av slamavskiljare/minireningsverk (För uppgift till renhållningsregistret)

| | |
|---|--|
| Slamavskiljaren skall tömmas minst en gång/år enligt Avfallsföreskr. Behöver den tömmas oftare, skriv intervall <input type="text"/> | Minireningsverk skall tömmas, antal tömningar per år (enl. leverantör) skriv intervall <input type="text"/> |
| Anläggningen togs i drift <input type="checkbox"/> Nej, drifttagande planeras till: | |

Tillståndet/Anmälan

| | | |
|--------------------|-------------------------|--|
| Datum för beslutet | Diarienummer/Beteckning | Avvikelser från villkor i tillståndet: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja (Dokumentation bifogas) |
| Ange avvikelser | | |

Anläggningsarbetets utförande

| | |
|--|---|
| Ansvarig entreprenör, namn/ firmanamn, | Adress till ansvarig entreprenör |
| Kontaktperson, namn | Telefonnummer (även riktnummer) och epost |

Allmänna kontrollpunkter, fylls i för alla anläggningstyper

Kontroll Signatur Anmärkning
(JA/ NEJ)

| | | | |
|--|--|--|--|
| Grävaren har tagit del av tillståndet | | | |
| Anmälan har gjorts till verksamhet Bygg Miljö vid avvikelser från tillstånd | | | |
| Förnyad situationsplan bifogas vid ändring | | | |
| Verksamhet Bygg Miljö har varit på plats för besiktning i samband med installationen | | | |
| Skriftliga driftinstruktioner överlämnade till fastighetsägaren | | | |
| Fotodokumentation bifogas | | | |
| Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakuumventil) | | | |
| Kontroll har gjorts att dränerings-, tak- och dagvatten ej är anslutet till anläggningen | | | |


Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, slutna tank

Kontroll Signatur Anmärkning
(JA/ NEJ)

| Slamavskiljare | | | |
|---|--|--|--|
|  Slamavskiljaren är försedd med T-rör eller motsvarande | | | |
|  Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats | | | |
| Ledning före slamavskiljare lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar | | | |
| Spillvattenledning är försedd med spolrör med täta lock | | | |
| Slamavskiljare är lagd enligt tillverkarens anvisningar | | | |
|  Slamavskiljare är förankrad eller dränerad | | | |
| Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde | | | |
| Slutna tank | | | |
|  Den slutna tanken är försedd med manlucka | | | |
| Den slutna tanken är försedd med avstängningsventil och snabbkoppling | | | |
| Den slutna tanken är lagd enligt tillverkarens anvisningar | | | |
|  Den slutna tanken är förankrad eller dränerad | | | |
| Nivåvippor och överfyllnadslarm till slutna tank, är rätt monterade och kontrollerade | | | |
|  Marken under in- och utloppsledning till tanken har packats | | | |




Kontrollpunkter för markbädd (även för markbädd som efterpolering och för BDT)


Kontroll Signatur Anmärkning
(JA/ NEJ)

| | | | |
|---|--|--|--|
| Markbädden är placerad enligt situationsplan | | | |
|  Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ritning (foto med mätsticka) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Bädden är maximalt 10 meter lång vid självfall | | | |
|  Markbädden är utförd med tätskikt | | | |
| Dräneringslager i rätt tjocklek och av makadam 8-16, 12-24 alt. natursingel 8-24 | | | |
| Dräneringsledningarna lagda med lutning enligt faktablad | | | |
|  Dräneringsledningarna är försedda med luftning med huv | | | |
| Materialavskiljande skikt av grus/finsingel 2-8, 4-10 över och under markbäddssand | | | |
| Markbäddssanden består av 0-8 sand och har tjocklek ≥ 80 cm | | | |
| Siktkurva finns på markbäddssanden | | | |
|  Dräneringsledningarna går till utloppsbrunn med nivåskillnad mellan in- och utlopp för att möjliggöra provtagning av rinnande vatten | | | |
| Spridningslager i rätt tjocklek och av tvättad makadam 8-16, 16-32 | | | |
| Spridningslager i rätt tjocklek och av natursingel 8-24 | | | |
|  Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning med huv | | | |
| Spridningsrören lagda med lutning 5-10 ‰ | | | |
|  Fiberduk är lagd ovan spridningslagret | | | |
| Återfyllnaden är minst 40 cm och lagd med lätt förhöjning | | | |
|  Utloppsrörets mynning enligt situationsplan | | | |
|  Markbädd anlagd med kompaktfiltermoduler lagda enligt tillverkarens anvisningar | | | |




Kontrollpunkter för infiltration

| | Kontroll (JA/ NEJ) | Signatur | Anmärkning |
|---|-----------------------|----------|------------|
| Infiltrationsanläggning är placerad enligt situationsplan | | | |
| Bädden är maximalt 10 meter lång vid självfall | | | |
|  Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ritning (foto med mätsticka) | | | |
| Schaktbotten är ej packad eller utslätad (markporerna ska vara öppna) | | | |
| Berg eller grundvatten förekommer ej närmare än 1 meter under schaktbotten | | | |
| Vid förstärkt infiltration: Förstärkningslager består av minst 30 cm sand (0-8 mm) eller tjocklek enligt beslut | | | |
| Siktkurva finns på förstärkningslagret | | | |
| Spridningslager i rätt tjocklek och av tvättad makadam 8-16, 16-32 | | | |
| Spridningslager i rätt tjocklek och av natursingel 8-24 | | | |
| Spridningsledning lagd med lutning 5-10 ‰ | | | |
|  Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning med huv | | | |
|  Fiberduk är lagd ovan spridningslagret | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Återfyllnaden är minst 40 cm och lagd med lätt förhöjning | | | |
|  Infiltrationen anlagd med kompaktfitermoduler som är lagda enligt tillverkarens anvisningar | | | |

Kontrollpunkter för minireningsverk och för enhet med reduktion av fosfor

Kontroll Signatur Anmärkning
(JA/ NEJ)

| Minireningsverk (även system med markbädd på burk och slutna BDT-anläggningar) | | | |
|---|--|--|--|
| Minireningsverket placerat enligt situationsplan | | | |
| Installation har skett enligt tillverkarens anvisningar | | | |
|  Minireningsverket är förankrat eller dränerat | | | |
| Minireningsverket är inkopplat av servicetekniker | | | |
| Larm för slamtömning och driftstörning är kontrollerat | | | |
| Verkets funktion genomgått med fastighetsägare och driftsinstruktioner överlämnade | | | |
| Serviceavtal tecknat med sakkunnig (kopia skall bifogas) | | | |
|  Utloppet från verket leds till efterföljande polersteg enligt tillståndet | | | |
|  Fotografera och dokumentera utsläppspunkt efter polersteg | | | |
| Fosforreduktion | | | |
| Larm för fällningskemikalie är kontrollerat | | | |
| Fällningskemikalie har fyllts på | | | |
| Fosforfilter installerat enligt tillverkarens anvisningar | | | |

Underskrift av ansvarig entreprenör

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

| | |
|------------------------|-------------------|
| Ort och datum | |
| Grävarens namnteckning | Namnförtydligande |

Personuppgifterna i intyget behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 /GDPR) samt Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Inlämnade handlingar är allmänna handlingar, som kan komma lämnas ut till allmänheten. Kommunen behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i GDPR där det framgår att den typ av behandling av personuppgifter är tillåten eftersom den är en nödvändig del av myndighetsutövning. Läs mer på www.stenungsund.se

Entreprenören ska fylla i intyget, men fastighetsägaren är ansvarig för att det skickas in till verksamhet Bygg Miljö